



\* Кабель проектируемый медный от ВРУ до щитов.  
\* Кабель существующий алюминиевый от ВРУ до щитов (кабель остается действующим до окончания монтажа нового кабеля).  
Глубина существующего щита - 150 мм.  
Расположение элементов на монтажной панели может быть изменено, без изменения размеров самой панели.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечание
1		Монтажная панель 530х440 мм	1		
2		Автоматический выключатель ВА47-100 3Р 80А хар. С	1		
3		Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 16А хар. С	12		
4		Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 25А хар. С	11		
5		Автомат дифференциальный АД12 2Р 25А 30мА	6		
6		Шина соединительная РИП 3Р 100А шаг 18мм	1		
7		Шина соединительная РИП 2Р 63А для АД12	3		
8		Шина нулевая защитная (РЕ) 8х12 24/2	1		
9		Шина нулевая защитная (РЕ) 8х12 6/2	1		
10		Шина нулевая рабочая (N) 8х12 24/2	1		
11		Шина нулевая рабочая (N) 8х12 6/2	1		
12		Угловой изолятор для нулевой шины	8		
13		Провод медный ПугВ 1х16 мм²	2.5		м
14		Провод медный ПугВ 1х2.5 мм²	2.5		м
15		DN-рейка оцинкованная 450 мм	1		
16		DN-рейка оцинкованная 300 мм	1		
17		DN-рейка оцинкованная 200 мм	2		
18		Клеммы двохвостные силовые КВС 6-50 мм²	2		

4-04-6616-ЭМ					
Ремонт административно-производственных зданий АО "Дальзипротранс" по ул.Шеранова, 56 и 56А					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Филинова				14.06.23
Провер.	Левченко				14.06.23
Адм. разд.	Филинова				14.06.23
Гл. спец.	Смирнов				14.06.23
Н. контр.	Сергеевская				14.06.23
Нач. отд.	Кукабацкий				14.06.23
Реконструкция поэтажных электросхем АПЗ по ул. Шеранова, 56 и 56А. Электроснабжение				Стадия	Лист
Реконструкция щита ЩО-17. Схема электрическая принципиальная				Р	10
				АО "Дальзипротранс"	