



* Кабель проектируемый медный от ВРУ до щитов.
** Кабель существующий алюминиевый от ВРУ до щитов (кабель остается действующим до окончания монтажа нового кабеля).
Глубина существующего щита - 150 мм.
Расположение элементов на монтажной панели может быть изменено, без изменения размеров самой панели.

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса, ед, кг | Примечание |
|------|-------------|---|------|---------------|------------|
| 1 | | Монтажная панель 530х440 мм | 1 | | |
| 2 | | Автоматический выключатель ВА47-100 3Р 80А хар. С | 1 | | |
| 3 | | Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 16А хар. С | 11 | | |
| 4 | | Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 25А хар. С | 12 | | |
| 5 | | Автомат дифференциальный АД12 2Р 25А 30мА | 6 | | |
| 6 | | Шина соединительная РИ 3Р 63А шаг 18мм | 1 | | |
| 7 | | Шина соединительная РИ 2Р 63А для АД12 | 3 | | |
| 8 | | Шина нулевая защитная (РЕ) 8х12 24/2 | 1 | | |
| 9 | | Шина нулевая защитная (РЕ) 8х12 6/2 | 1 | | |
| 10 | | Шина нулевая рабочая IN 8х12 24/2 | 1 | | |
| 11 | | Шина нулевая рабочая IN 8х12 6/2 | 1 | | |
| 12 | | Угловой изолятор для нулевой шины | 8 | | |
| 13 | | Провод медный ПуГВ 1х10 мм² | 2,5 | | м |
| 14 | | Провод медный ПуГВ 1х2,5 мм² | 2,5 | | м |
| 15 | | DIN-рейка оцинкованная 450 мм | 1 | | |
| 16 | | DIN-рейка оцинкованная 300 мм | 1 | | |
| 17 | | DIN-рейка оцинкованная 200 мм | 2 | | |
| 18 | | Клеммы обводные силовые КВС 6-50 мм² | 2 | | |

| | | | | | |
|---|----------|------|--------|---------------------|-------|
| 4-04-6616-ЭМ | | | | | |
| Ремонт административно-производственных зданий АО "Дальгипротранс" по ул.Шеремова, 56 и 56А | | | | | |
| Изм. | Колуч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| Разраб. | Филинова | 1 | 10623 | 10623 | 10623 |
| Провер. | Левченко | 1 | 10623 | 10623 | 10623 |
| Адм. раз. | Филинова | 1 | 10623 | 10623 | 10623 |
| Гл. спец. | Смирнов | 1 | 10623 | 10623 | 10623 |
| Н. контр. | Сергеев | 1 | 10623 | 10623 | 10623 |
| Нач. отд. | Кукоцкий | 1 | 10623 | 10623 | 10623 |
| Реконструкция поэтажных электрощитов АПЗ по ул. Шеремова, 56 и 56А. Электроснабжение | | | | Стадия | Лист |
| Реконструкция щита ЩО-5. Схема электрическая принципиальная | | | | Р | 5 |
| | | | | АО "Дальгипротранс" | |