



- * Кабель проектируемый медный от ВРУ до щитов.
 - ** Кабель существующий алюминиевый от ВРУ до щитов (кабель остается действующим до окончания монтажа нового кабеля).
- Глубина существующего щита - 150 мм.
Расположение элементов на монтажной панели может быть изменено, без изменения размеров самой панели.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед, кг	Примечание
1		Монтажная панель 530х440 мм	1		
2		Автоматический выключатель ВА47-100 3Р 80А хар. С	1		
3		Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 16А хар. С	12		
4		Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 25А хар. С	11		
5		Автомат дифференциальный АД12 2Р 25А 30мА	7		
6		Шина соединительная PIN 3Р 63А шаг 18мм	1		
7		Шина соединительная PIN 2Р 63А для АД12	3		
8		Шина нулевая защитная (РЕ) 8х12 24/2	1		
9		Шина нулевая защитная (РЕ) 8х12 6/2	1		
10		Шина нулевая рабочая (N) 8х12 24/2	1		
11		Шина нулевая рабочая (N) 8х12 6/2	1		
12		Угловой изолятор для нулевой шины	8		
13		Провод медный ПУГВ 1х10 мм²	2,5		м
14		Провод медный ПУГВ 1х2,5 мм²	2,5		м
15		DIN-рейка оцинкованная 450 мм	1		
16		DIN-рейка оцинкованная 300 мм	1		
17		DIN-рейка оцинкованная 200 мм	2		
18		Клеммы обводные силовые КВС 6-50 мм²	2		

4-01-6616-ЭМ					
Ремонт административно-производственных зданий АО "Дальгипротранс" по ул.Шеранова 56 и 56А					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Филиппова				14.06.23
Пробер.	Лебченко				14.06.23
Адм. разд.	Филиппова				14.06.23
Гл. спец.	Смирнов				14.06.23
Н. контр.	Сергеевская				14.06.23
Нач. отд.	Куклацкий				14.06.23
Реконструкция поэтажных электрощитов АПЗ по ул. Шеранова 56 и 56А. Электрооснащение				Стадия	Лист
				Р	6
Реконструкция щита ЩО-7. Схема электрическая принципиальная				АО "Дальгипротранс"	